



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: [ogpnkms@mail.ru](mailto:ogpnkms@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 59 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 15,  
Директором муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа № 15,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Комсомольск-на-Амуре

(наименование органа ОНД)

№ 59 от "13" июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. 22.06.2018 г. проведена внеплановая проверка, государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мавринским Альбертом Владимировичем, объекта защиты используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ №15 Масловой Ириной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст. 5, ст. 6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности предусмотренным ч.3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На путях эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки) неисправно аварийное освещение	ч. 2 ст. 1, ст. 6, ч.6, ч.9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. №390	01 июля 2019 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч.3 ст.6, п.2 ч.1 ст.144 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Комсомольска-на-Амуре по  
пожарному надзору Мавринский Альберт Владимирович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



" 22 " июня 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Мавринский А.В.  
(подпись)

директор Юрская 15 Маврин А.Т.  
(должность, фамилия, инициалы)

" 22 " июня 2018г.